

TÉCNICO

Gabriel Guisao

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Correctivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Puertas

SELECCIONE MÁQUINA PUERTAS

Extractor Principal 1

OPERARIO DE MÁQUINA

Santiago Santana

FECHA REPORTE

26/01/2022

HORA REPORTE

07:20 pm

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

12/02/2022

HORA INICIO INTERVENCIÓN

08:00 am

FECHA FIN INTERVENCIÓN

12/02/2022

HORA FIN INTERVENCIÓN

02:00 am

TICKET

6333

DETALLES DEL REPORTE

La extracción se ha vuelto deficiente, sugiero revisión y limpieza de los filtros.

DETALLES DE INTERVENCIÓN

Intervención realizada por el personal de V8.